



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

Alla Soc. MOBIAK S.A.
Via Markou Botsari, 96-98
Chania-Creta
Trasmissione via pec
quality@mobiak.gr
mariomanenti@pec.libero.it

e.p.c

APRAGAZ a.s.b.l.
Chaussée de Vilvorde,156
BE – 1120 Brussels
info@apragaz.com

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società MOBIAK S.A. denominato "MBK 12-020CA-P1A" a CO2 da 2 kg capacità estinguente "34B".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio APRAGAZ a.s.b.l., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **MOBIAK S.A.** Codice Costruttore **146** sita in **Via Markou Botsari, 96-98 Chania-Creta P.C. 73136 GRECIA** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**MBK 12-020CA-P1A**" a CO2 da 2 kg capacità estinguente "34B".

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova n CERTIF. N. EN 11175-1 del 12/02/2014 e il rapporto di prova N. EN 11175 del 17/01/2013 emessi dal Laboratorio APRAGAZ a.s.b.l. nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "**MBK 12-020CA-P1A**" a CO2 da 2 kg capacità estinguente "34B"; prodotto dalla società **MOBIAK S.A.** Codice Costruttore **146** sita in **Via Markou Botsari, 96-98 Chania-Creta P.C. 73136 GRECIA** e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/ 2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI
(dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Fabio DATTILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	26/08/2013
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	2
2	2	0	2
6	1	7	4
5	2	9	