

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.
01192069974888
Del 28/12/2021



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

«156 – PG6H»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data 19/04/2017 con Codice di Omologazione: DCPREV 0005239 del 19/04/2017, con ultima validità al 19/04/2022, relativo al prodotto con denominazione commerciale "PG6H" a polvere da 6 kg, agente estinguente POWDER 30 ABC della Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd, classe "A-B-C" capacità estinguente "43A-233B-C";

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0003572 del 08/03/2023, presentata dalla Ditta FAS ESTINTORI s.r.l., codice costruttore 156 sita in Via CREMERA,9 - 00198 ROMA;

SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato "PG6H" a polvere da 6 kg classe "A-B-C" capacità estinguente "43A-233B-C";

La presente omologazione ha validità fino al 19/04/2027 (art. 10 D.M. 7 Gennaio 2005)

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE
(MANNINO)

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
D dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale